

Brandskyddsföreningen
115 87 Stockholm
Fax 08-662 35 07

Senaste svarsdag

2016-12-04

Handläggare
Björn Almberger
08-588 474 34
bjorn.almberger@brandskyddsforeningen.se

Remissbehandling av förslag till:

SBF 2017 och SBF 2018

Vi tillstyrker det lämnade förslaget
SBF 2017

Ja

Ja, med kommentarer

Nej, med motivering

Avstår

Vi tillstyrker det lämnade förslaget
SBF 2018

Ja

Ja, med kommentarer

Nej, med motivering

Avstår

Kommentarer/Motiv

X Bilagor bifogas

Svarslämnande företag/organisation	Kontaktperson
BIV- Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap	Henrik Rosenqvist
Postadress	Telefon/E-post info@sfpe-biv.se
Box 17216 104 62 Stockholm	Datum 2016-12-02

Kommentarer och förslag till åtgärder

Datum: 2016-12-02

Norm för Anläggarfirma utrymningslarm med talat meddelande (SBF 2018)

Svarslämnare	Avsnitt/ Figur/Tabell	Typ av kommentar ¹	Kommentar	Svarslämnarens förslag till ändring	Brandskyddsföreningens förslag till åtgärd
Svars- lämnare	Punkt		Kommentar	Förslag	Åtgärd
BIV	4.3.1	Te	Det anges först hur viktig kompetensen hos den behörige ingenjören är och vad denne ska/får göra. Sist i avsnittet står dock att allt detta går att delegera till en arbetskamrat. Då saknas ju incitamentet att vidareutbilda sig och certifiera sig. Risken är stor att certifieringen bara blir en pappersprodukt.	Ta bort möjligheten att delegera arbetsuppgifter som är kopplade till certifieringen.	
BIV	4.3.2	Te	Det framgår inte vad en oförutsägbar händelse är. Stort utrymme för tolkning.	Ge exempel på vad en oförutsägbar händelse är.	
BIV	6.1	Te	4 anläggningar/år är alldeles för lite för att upprätthålla kompetens.	Öka kravet från 4 anläggningar/år till minst 10.	
BIV	Bilaga 1	Te	I punkt 7 anges att Boverkets byggregler ska finnas tillgängliga. Att ange 2011:6 gör dock att eventuella nyutgåvor inte täcks.	Byt "Boverkets byggregler (2011:6)" till "Boverkets byggregler – senaste utgåvan."	
BIV	Bilaga 1	Te	Det saknas krav på att lämplig litteratur för kvalitetssystem ska finnas tillgänglig.	Lägg till lämplig litteratur för kvalitetssäkring, t.ex. ISO 9001, i listan över litteratur som ska finnas tillgänglig.	

¹ Typ av kommentar: **ge** = generell **te** = teknisk **ed** = redaktionell

Kommentarer och förslag till åtgärder

Datum: 2016-12-02

Norm för Behörig ingenjör utrymningslarm med talat meddelande (SBF 2017)

Svarslämnare	Avsnitt/ Figur/Tabell	Typ av kommentar ¹	Kommentar	Svarslämnarens förslag till ändring	Brandskyddsföreningens förslag till åtgärd
Svars- lämnare	Punkt		Kommentar	Förslag	Åtgärd
BIV	4.2	Te	Att jämställa en kurs I sprinklerregler med gymnasiebehörighet I Ma, Sv och Eng är att ha en stor övertro på kursen. Man kan inte få den kompetensen på det sättet och den är viktig.	Stryk 4.2.5	
BIV	6.1	Te	120 tim/år motsvarar ca 5% av arbetstiden. Det är alldeles för lite.	Ändra 120 tim/åt till minst 500 vilket är 25% av en heltid.	

¹ Typ av kommentar: **ge** = generell **te** = teknisk **ed** = redaktionell