



Brandskyddsföreningen

Postadress 115 87 Stockholm
Besöksadress Årstaängsvägen 21C
Tel 08-588 474 00
Fax 08-662 35 07
www.brandskyddsforeningen.se
Org.nr. 802000-4266

REMISS

Regler för installation av våt trycksatt stigarledning SBF 504:1

Bifogat översändes förslag till utgåva av regelverket för installation av våt trycksatt stigarledning.

I Boverkets byggregler infördes från BBR 19 (BFS 2011:26) i avsnitt 5:73 ”Installationer för räddningsinsatser”, att byggnader högre än 40 meter bör ha trycksatta stigarledningar vad avser säkrad tillgång på vatten, utan någon hänvisning till hur dessa kan utformas.

Avsikten med detta regelverk är att på ett tydligt sätt beskriva dimensionering, utformning, samt kontroll och skötsel, av våta trycksatta stigarledningar, för att uppfylla de krav som anges i BBR 5:733, och de krav som brandpersonal har på vattenförsörjning vid släckinsatser i byggnader.

Brandskyddsföreningen ber er att läsa igenom förslaget och lämna era kommentarer **senast 2018-11-04**.

Bifogad blankett bör användas.

Om svaret lämnas på annat sätt ska kommentarer utformas i Word-format och så att:

- det framgår vilket eller vilka förslag kommentaren gäller eller om det är en generell synpunkt
- det för varje kommentar anges motiv till kommentaren och att det finns ett förslag till ändring
- det framgår vem som lämnar kommentaren (enskilt företag, branschorganisation etc.)

Kommentarer som lämnas i form av frågor kommer normalt inte att beaktas.

Frågor angående remissen kan ställas till

Brandskyddsföreningen
Hans Andersson
08-588 474 17
hans.andersson@brandskyddsforeningen.se

Bifogas:
prSBF 504:1 Installation av våt trycksatt stigarledning
Svarsblankett